

Наручилац:	ОШ “Јован Микић“ Суботица
Адреса:	Саве Ковачевића 16
Место:	Суботица
Дел.Бр.	06-1-94-8/2018
Датум:	22.6.2018.године
Телефон:	024/548-909

**ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ЗГРАДИ ОШ „
ЈОВАН МИКИЋ“ СУБОТИЦА БР. 2/2018**

Комисија за јавне набавке сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на постављено питање од 20.6.2018.године благовремено даје следећи одговор

ПИТАЊЕ:

Да ли ће понуда бити исправна и прихватљива ако се за антипаник светиљке П1, П2 и П3 – понуди светиљка следећи карактеристика: 3W, 3h, 140lm, IP 65?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S1 – понуди светиљка следећих карактеристика: 22W, 2200lm, 4000K, Ra 80, IP20?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S2 – понуди светиљка следећих карактеристика: 29W, 3600lm, Ra 80, 4000K, IP20?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S3 – понуди светиљка следећих карактеристика: 15W, 1250lm, Ra 80, 4000K, IP44?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S4 – понуди светиљка следећих карактеристика: 48W, 4000lm, Ra 75, 4500K, IP65?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S5 – понуди светиљка следећих карактеристика: 50W, 8000lm, Ra 80, 4000K, IP20?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S6 – понуди светиљка следећих карактеристика: 100W, 8000lm, Ra 80, 4000K, IP65?

Да ли ће понуда бити исправна ако се за позицију S7 – понуди светиљка следећих карактеристика: 200W, 16000lm, Ra 80, 4000K, IP65?

ОДГОВОР:

Светиљке П1,П2 и П3 значајно се разликују од пројектованих (140лм уместо 250лм). светиљке С7 значајно се разликују од пројектованих (16000лм уместо 26000лм) Наглашавамо да за све типове светиљки треба урадити фотометријски прорачун, који ће потврдити да ли одговарају намени. По потреби, у зависности од прорачуна, број светиљки се може разликовати од предвиђених.

Комисија за јавне набавке